

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 75/27.03.2020

Date de identificare ale bunului „sistem de semnalizare incendiu” cu care se majorează patrimoniul public al Județului Arad dat în administrare prin delegare Liceului Special „Sfânta Maria” Arad

Nr. Crt.	Cod de clasificare	Denumire	Caracteristici	Anul punerii în folosință	Valoare lei
1	3.3.4.	Sistem de semnalizare incendiu	Centrală de semnalizare seria 404-1, comunicator telefonic, detectori de fum 121 buc. seria 419-2, detectori de temperatură 5 buc., butoane de semnalizare incendiu de interior 15 buc. seria 589-1, sirene de interior 15 buc., sirenă de exterior 1 buc., seria sirene 404-6, cablu antiincendiu E30-900m, cablu antiincendiu, 3x2.5mm <sup>2</sup> , E90-30M, tub PVC-850m, pat de cablu-100m, materiale auxiliare *	2019	61.000,00
					<b>61.000,00</b>

\* Seriile produselor instalate conform certificatului de garantie nr.1637/14.10.2019